

瑞安经济开发区热电联产项目 环保设施竣工及调试情况公示

根据《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第 682 号)、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4 号)有关规定,现将瑞安经济开发区热电联产项目环保设施竣工及调试情况予以公示。

一. 项目基本建设情况

瑞安经济开发区热电联产项目主要建设内容为 2 炉 1 机,即 2 台 140t/h 高温高压循环流化床锅炉(1 用 1 备)和 1 台 CB15MW 抽背式汽轮发电机组,同时包括沿开发区大道绿化带铺设热力管网以及华峰氨纶公司至热源点的凝结水回水管,抽汽压力为 2.56MPa,排汽压力为 0.98MPa,最大可对外供汽 149.4t/h。瑞安市华峰热电有限公司于 2017 年 6 月委托北京国寰环境技术有限责任公司编制了《瑞安经济开发区热电联产项目环境影响报告书》,并于 2017 年 7 月 20 日通过浙江省环境保护厅审查批复(浙环建[2017]39 号)。

二. 项目环保调试及竣工情况

该项目按照本项目环评与批复要求,严格落实各项环境保护措施,2019 年 2 月 20 日项目完成竣工满足竣工环境保护验收条件。2019 年 2 月 21 日瑞安市华峰热电有限公司对项目配套环保设施开展调试工作,预计 2019 年 5 月 20 完成。

竣工日期: 2019 年 2 月 20 日

调试日期: 2019 年 2 月 21 日-2019 年 5 月 20 日

联系人: 张艺腾

联系电话: 15257773578

